第R31-317156-1/1号

飲料水検査成績書

平成26年11月10日

宮川産業株式会社　様

厚生労働大臣登録検査機関　第119号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
水質検査部門管理者　髙橋　哲哉

出張採取した下記の試料に対する検査の結果を次のとおり報告します。

試料の種類	井戸水	採取日時	平成26年10月31日 11:35
採取者	杉野 宣幸	天候	曇
採取場所(施設の名称)	屋内井戸給水栓		

検査の対象	検査の結果		検査の方法
一般細菌	16	個/mℓ	S34厚告第370号 第1 D 標準寒天培地法
大腸菌群(LB-BGLB法)	検出		S34厚告第370号 第1 D 乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.0	mg/ℓ	S34厚告第370号 第1 D イオンクロマトグラフ法
塩素イオン	28	mg/ℓ	S34厚告第370号 第1 D イオンクロマトグラフ法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	mg/ℓ	S34厚告第370号 第1 D 滴定法
pH値	7.0		S34厚告第370号 第1 D ガラス電極法
味	異常なし		S34厚告第370号 第1 D 官能法
臭気	異常なし		S34厚告第370号 第1 D 官能法
色度	1.0	度	S34厚告第370号 第1 D 透過光測定法
濁度	0.8	度	S34厚告第370号 第1 D 積分球式光電光度法
-以下余白-			

特記事項

検査期間 平成26年10月31日 ～ 平成26年11月10日

様式315